

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(校區) 6-1				(校區) 6-2				(校區) 6-3			
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日
			110/12/09				110/12/16				110/12/22
			完成日				完成日				完成日
			110/12/10				110/12/17				110/12/23
圖 書 館	1F	pH	7.4	BF	pH	7.8	校區	警衛室	pH	7.8	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#291	大腸桿菌	<6	#336	大腸桿菌	<6		#345	大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16			清潔日期	110/12/06	
	2F	pH	7.4	1F	pH	7.8		餐廳 (煮食區)	pH	7.7	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#364	大腸桿菌	<6	東#314	大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16			清潔日期		
	3F	pH	7.4	1F	pH	7.8			簡餐製冰區	pH	8.0
		Cl	0		Cl	0		Cl		0	
	#365	大腸桿菌	<6	西#311	大腸桿菌	<6		大腸桿菌		<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16		清潔日期			
	4F	pH	7.5	2F	pH	7.4		餐廳 (入口處)	pH	7.8	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#256	大腸桿菌	<6	東#279	大腸桿菌	<6			#282	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50		生菌數	<50				生菌數	<50
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16		清潔日期		110/12/14	
	5F	pH	7.3	2F	pH	7.6		大喜廣場	pH	7.9	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#352	大腸桿菌	<6	西#322	大腸桿菌	<6			#164	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數		<50	
清潔日期		110/12/09	清潔日期		110/11/25	清潔日期	110/12/03				
6F	pH	7.4	3F	pH	7.5	2F (右側) R405	pH	7.8			
	Cl	0		Cl	0		Cl	0			
#329	大腸桿菌	<6	東#300	大腸桿菌	<6	#265	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50			
	清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/14	清潔日期	110/12/14				
智 耕 樓	3F	pH	7.6	3F	pH	7.6	人社院 (學生 活動中 心)	2F (左側) R401	pH	8.1	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#352	大腸桿菌	<6	西#319	大腸桿菌	<6		#266	大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16			清潔日期	110/12/14	
	4F	pH	7.5	4F	pH	7.5		3F (右側) R310	pH	7.9	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#352	大腸桿菌	<6	東#347	大腸桿菌	<6		#26	大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	110/12/04		清潔日期	110/12/04			清潔日期	110/12/14	
	4F	pH	7.5	4F	pH	7.5		3F (左側) R407	pH	7.9	
		Cl	0		Cl	0			Cl	0	
	#329	大腸桿菌	<6	西#308	大腸桿菌	<6		#268	大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/16			清潔日期	110/12/14	

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(校區) 6-4				(校區) 6-5				(校區) 6-6				(校區) 6-7						
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日			
			110/12/08				110/12/09				110/12/14				110/12/15	110/12/14	110/12/15	
校 內 各 大 樓	R001 (地下室)	pH	7.9	校 內 各 大 樓	R203	pH	7.6	校 內 各 大 樓	R305	pH	8.0	協 力 樓	1F	pH	8.6			
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0			
	#262	大腸桿菌	<6		#334	大腸桿菌	<6		#249	大腸桿菌	<6		2F	大腸桿菌	<6	3F	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50		生菌數	<50
		清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/09			清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/14		清潔日期	110/12/14
	R101	pH	7.5		R204	pH	8.0		R307	pH	8.1		2F	pH	8.0	3F	pH	8.3
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#316	大腸桿菌	<6		#253	大腸桿菌	<6		#255	大腸桿菌	<6		3F	大腸桿菌	<6	4F	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50		生菌數	<50
		清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/09			清潔日期	110/12/14			清潔日期	110/12/14		清潔日期	110/12/14
	R102	pH	7.8		R205	pH	7.8		R309	pH	8.1		3F	pH	8.3	4F	pH	8.1
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#355	大腸桿菌	<6		#325	大腸桿菌	<6		#281	大腸桿菌	<6		4F	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50		生菌數	<50
		清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/11/28			清潔日期	110/12/07			清潔日期	110/12/07		清潔日期	110/12/14
	R103	pH	7.9		R207	pH	7.8		R310	pH	8.1		4F	pH	8.1		pH	8.1
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#357	大腸桿菌	<6		#264	大腸桿菌	<6		#233	大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50		生菌數	<50
		清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/09			清潔日期	110/12/14			清潔日期	110/12/14		清潔日期	110/12/14
	R104	pH	8.3		R209	pH	7.4		R401	pH	8.0			pH	8.0		pH	8.0
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#295	大腸桿菌	<6		#320	大腸桿菌	<6		#346	大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50		生菌數	<50
		清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/09			清潔日期	110/12/08			清潔日期	110/12/08		清潔日期	110/12/08
	R105	pH	7.7		R301	pH	7.9		R402	pH	7.4			pH	7.4		pH	7.4
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#336	大腸桿菌	<6		#248	大腸桿菌	<6		#263	大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6
生菌數		<50	生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數		<50	生菌數	<50						
清潔日期		110/11/24	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/14	清潔日期		110/12/14	清潔日期	110/12/14						
R107	pH	8.0	R302	pH	7.9	R404	pH	8.1		pH	8.1		pH	8.1				
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0				
#293	大腸桿菌	<6	#131	大腸桿菌	<6	#234	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	110/12/08		清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/09				
R110	pH	7.6	R303	pH	7.6	R405	pH	8.9		pH	8.9		pH	8.9				
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0				
#223	大腸桿菌	<6	#326	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	110/12/08		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/11/25		清潔日期	110/11/25		清潔日期	110/11/25				
R201	pH	7.7	R304	pH	7.7	R407	pH	8.0		pH	8.0		pH	8.0				
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0				
#168	大腸桿菌	<6	#254	大腸桿菌	<6	#318	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	110/12/08		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02				
R202	pH	8.0	A309	pH	7.7	R410	pH	8.0		pH	8.0		pH	8.0				
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0				
#288	大腸桿菌	<6	董事長室 茶水間	大腸桿菌	<6	#250	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	110/12/08		清潔日期	110/12/09		清潔日期	110/12/14		清潔日期	110/12/14		清潔日期	110/12/14				

慈濟科技大學飲用水質檢驗紀錄

(一舍) 2-1				(一舍) 2-2			
位置	地點/財編	檢 驗 項 目	採檢日	位置	地點/財編	檢 驗 項 目	採檢日
			110/12/15				110/12/21
			完成日				完成日
			110/12/16				110/12/22
致 善 樓 左 邊	1F東	pH	7.6	致 善 樓 右 邊	1F西	無飲水機	
		Cl	0				
	#328	大腸桿菌	<6		2F西	無飲水機	
		生菌數	<50				
		清潔日期	110/12/03				
	2F東	pH	7.8		3F西	pH	7.8
		Cl	0			Cl	0
	#307	大腸桿菌	<6		#284	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/03			清潔日期	110/12/21
	3F東	pH	8.0		4F西	pH	7.9
		Cl	0			Cl	0
	#343	大腸桿菌	<6		#277	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/03			清潔日期	110/12/21
	4F東	pH	7.8		5F西	pH	7.1
		Cl	0			Cl	0
	#339	大腸桿菌	<6		#331	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/03			清潔日期	110/12/21
	5F東	pH	7.7		6F西	pH	7.5
		Cl	0			Cl	0
	#370	大腸桿菌	<6		#313	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
清潔日期		110/12/03	清潔日期	110/12/21			
6F東	pH	7.6	7F西	pH	7.7		
	Cl	0		Cl	0		
#287	大腸桿菌	<6	#305	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/03		清潔日期	110/12/21		
7F東	pH	7.6	8F西	pH	7.1		
	Cl	0		Cl	0		
#299	大腸桿菌	<6	#290	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/03		清潔日期	110/12/21		
8F東	pH	7.5	9F西	pH	8.0		
	Cl	0		Cl	0		
#286	大腸桿菌	<6	#354	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/03		清潔日期	110/12/21		
9F東	pH	7.6	10F西	pH	7.7		
	Cl	0		Cl	0		
#278	大腸桿菌	<6	#285	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/03		清潔日期	110/12/21		
10F東	pH	7.5					
	Cl	0					
#273	大腸桿菌	<6					
	生菌數	<50					
	清潔日期	110/12/03					

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(二舍) 2-1				(二舍) 2-2			
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日
			110/12/23				110/12/25
			完成日				完成日
			110/12/24				110/12/26
致 真 樓 左 邊	1F東	pH	6.8	致 真 樓 右 邊	1F西	pH	7.3
		Cl	0			Cl	0
	#368	大腸桿菌	<6		#282	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/02			清潔日期	110/12/02
	2F東	pH	7.2		2F西	pH	7.4
		Cl	0			Cl	0
	#333	大腸桿菌	<6		#367	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/02			清潔日期	110/12/02
	3F東	pH	7.3		3F西	pH	7.3
		Cl	0			Cl	0
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6
	#375	生菌數	<50		#310	生菌數	<50
		清潔日期	110/12/02			清潔日期	110/12/02
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6
	4F東	pH	7.3		4F西	pH	7.2
		Cl	0			Cl	0
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6
	#270	生菌數	<50		#321	生菌數	<50
		清潔日期	110/12/02			清潔日期	110/12/02
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6
	5F東	pH	6.8		5F西	pH	7.3
		Cl	0			Cl	0
大腸桿菌		<6	大腸桿菌	<6			
#292	生菌數	<50	#309	生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
6F東	pH	6.8	6F西	pH	7.2		
	Cl	0		Cl	0		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
#327	生菌數	<50	#335	生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
7F東	pH	7.2	7F西	pH	7.3		
	Cl	0		Cl	0		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
#350	生菌數	<50	#312	生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
8F東	pH	7.2	8F西	pH	7.2		
	Cl	0		Cl	0		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
#258	生菌數	<50	#348	生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		
	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		
9F東	pH	7.2	9F西	pH	7.1		
	Cl	0		Cl	0		
#200	大腸桿菌	<6	#289	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		
10F東	pH	6.8	10F西	pH	7.3		
	Cl	0		Cl	0		
#301	大腸桿菌	<6	#332	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/02		清潔日期	110/12/02		

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(三舍) 3-1				(三舍) 3-2			
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日
			110/12/22				110/12/16
			完成日 110/12/23				完成日 110/12/17
致 美 樓 左 邊	1F東	pH	8.4	致 美 樓 右 邊	1F西	pH	7.0
		Cl	0			Cl	0
	#303	大腸桿菌	<6		#306	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/15			清潔日期	110/12/16
	2F東	pH	7.5		2F西	pH	7.2
		Cl	0			Cl	0
	#371	大腸桿菌	<6		#338	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/15			清潔日期	110/12/16
	3F東	pH	7.5		3F西	pH	7.7
		Cl	0			Cl	0
	#349	大腸桿菌	<6		#356	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/15			清潔日期	110/12/16
	4F東	pH	7.5		4F西	pH	7.6
		Cl	0			Cl	0
	#297	大腸桿菌	<6		#324	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	110/12/15			清潔日期	110/12/16
	5F東	pH	7.7		5F西	pH	7.4
		Cl	0			Cl	0
	#372	大腸桿菌	<6		#283	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
清潔日期		110/12/15	清潔日期	110/12/16			
6F東	pH	7.5	6F西	pH	7.8		
	Cl	0		Cl	0		
#342	大腸桿菌	<6	#337	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/16		
7F東	pH	7.5	7F西	pH	7.8		
	Cl	0		Cl	0		
#271	大腸桿菌	<6	#269	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/16		
8F東	pH	7.7	8F西	pH	8.1		
	Cl	0		Cl	0		
#298	大腸桿菌	<6	#146	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/16		
9F東	pH	7.9	9F西	pH	8.1		
	Cl	0		Cl	0		
#317	大腸桿菌	<6	#344	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/15		
10F東	pH	7.8	10F西	pH	8.1		
	Cl	0		Cl	0		
#276	大腸桿菌	<6	#330	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/15		
11F東	pH	7.2	11F西	pH	8.0		
	Cl	0		Cl	0		
#302	大腸桿菌	<6	#294	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	110/12/15		清潔日期	110/12/15		

備註：

- 1.大腸桿菌群 6CFU/100ml以內均正常。
- 2.總菌數 100 CFU/1ml 以內均正常。
- 3.PH值 6.5-8.5 為正常口感,無特定標準。
- 4.自由餘氯 0.2-1.0 mg/l 均正常。
- 5.健康中心每三個月一次以簡易檢驗水質試劑執行全校及宿舍所有飲水機之水質檢測,為飲水衛生作初步之檢查,並將檢驗結果上網公佈週知。
- 6.依據環保署公佈「飲用水設備維護管理辦法」,本校由總務處每三個月委託環保署認可之環境檢驗測定機構採樣水質,並以精密儀器檢驗水質狀況,其記錄均公佈在每台飲水機旁之透明夾內【含設備維護記錄】,請自行參閱。
- 7.人社院學生活動中心(體育組)、大喜廣場(課指組)、宿舍(舍監及事務組)定期每二週進行飲水機水龍頭清潔與消毒。